

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

YuYao Huaxin Measuring
Tool Co.,Ltd.
Doumen Industrial Park, MaZhu
315453 YuYao City
Zhejiang
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Isolierter Schraubenschlüssel
Insulated wrench

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.

*The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"
regarding the ensurance of safety and health.*

Befristet zum / *valid until:* 2029-02-28

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 5019478-3940-0015 / 315433

File ref.:

Ausweis-Nr. 40058329

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-03-26

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

YuYao Huaxin Measuring Tool Co.,Ltd., Doumen Industrial Park, MaZhu, 315453 YUYAO CITY, Zhejiang,
CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5019478-3940-0015 / 315433 / TL6 / KUJ

Datum / *Date*

2024-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058329.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058329.

Isolierter Schraubenschlüssel *Insulated wrench*

Typ(en) / *Type(s)*

6270510

6270611

6270712

6270813

6270914

6271015

6271116

6271217

6271318

6271419

6271722

6271824

Kategorie
Category

C

Farbe
Colour

rot/gelb
red/yellow

Firmenzeichen
Trademark

YIXUAN

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß
PAK-Dokument AfPS GS
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH

*The product is in accordance with the requirements of
PAH-document AfPS
GS 2019:01PAH*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

YuYao Huaxin Measuring Tool Co.,Ltd., Doumen Industrial Park, MaZhu, 315453 YUYAO CITY, Zhejiang,
CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5019478-3940-0015 / 315433 / TL6 / KUJ

Datum / *Date*

2024-03-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058329.

This supplement is part of the Certificate No. 40058329.

Isolierter Schraubenschlüssel *Insulated wrench*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30023174

YuYao Huaxin Measuring
Tool Co.,Ltd.
Doumen Industrial Park, MaZhu
315453 YUYAO CITY
Zhejiang
CHINA

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

YuYao Huaxin Measuring Tool Co.,Ltd., Doumen Industrial Park, MaZhu, 315453 YUYAO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5019478-3940-0015 / 315433 / TL6 / KUJ

Datum / Date

2024-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058329.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058329.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.